

Üzemügyeletes és felvonóvezető - feladatok

Az **üzemügyeletesi** feladatokat - az üzemeltető írásbeli megbízása alapján - olyan nagykorú személy láthatja el, akinek alkalmasságát az ellenőr igazolta. **Felvonóvezető** olyan személy lehet, akit az ellenőr a felvonó vezetésére kioktatott és az előírt kötelezettségei teljesítésére alkalmas. Az ellenőr az üzemügyeletesi feladatok ellátására és a felvonó vezetésére alkalmas személyek **nevét** a felvonó-, vagy mozgólépcső **gépkönyvbe bejegyzi** [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 18. §].

Az **üzemügyeletes** fontos kötelezettségei:

- a) A berendezés **folyamatos felügyelete**.
- b) Az üzemképesség, üzemelés és a biztonsági berendezések **üzemképes állapotának napi ellenőrzése**, Ezek közül a **legfontosabb** a villamos ajtóérintkezők, biztonsági reteszek, vészjelzők, aknaajtók, fülke, előtér-világítás ellenőrzése
- c) Üzemzavar esetén köteles gondoskodni a **használók kiszabadításáról**. Ez a feladat a diszpécserszolgálattal is megvalósítható.
- d) Meghibásodás esetén a berendezés azonnali **leállítása** és a **tulajdonos** haladéktalan **értesítése** az észlelt rendellenességekről és a biztonságos működést veszélyeztető **hibákról**, az üzemeléssel kapcsolatos helyiségek **kulcsainak megőrzése**, és azoknak az ellenőrzést vagy karbantartást, javítást végző személyek részére történő **átadása**.

A **felvonóvezető** kötelezettségei:

- a) a felvonó szabályszerű **vezetése**,
- b) a megengedett teherbírás, a helyes be- és kiszállás, valamint a szállítás **ellenőrzése**,
- c) jogosulatlan személyek felvonó vezetésének megakadályozása,
- d) a tulajdonos haladéktalan értesítése a berendezés látható, vagy észlelt rendellenességéről vagy hibájáról [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 19. §].

Karbantartási előírások

A felvonó és mozgólépcső **szereles** igazolt **szaktudást és gyakorlatot igénylő munka**. Ezért csak olyan személy végezheti önállóan, aki felvonószereelő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik vagy egyéb szakirányú (lakatos, gépész, villanyszerelő) szakmunkás bizonyítványa és kétéves szakmai gyakorlata van, továbbá legalább felvonó karbantartó-szerelő szakképesítéssel rendelkezik [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 20. § (1) bek. a)-b) pont].

A berendezések rendszeres **karbantartásának** tartalmát a gyártó a karbantartási utasításban határozza meg. Ennek hiányában a karbantartás tartalmát a vonatkozó szabványok határozzák meg. A jogszabály szerint két egymást követő karbantartás között legfeljebb 35 naptári nap telhet el.

Egy karbantartó szerelőpár havonta legfeljebb száz felvonó vagy huszonöt mozgólépcső karbantartását végezheti el. A karbantartó vállalkozás felelős az általa végzett munkáért, és értékarányos felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.